

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Смоленск, ул. Багратиона, д.3 тел./факс 20-23-23,
gu.mchs.sml@yandex.ru т. доверия 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Смоленска управления надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Смоленск, 214018, ул. Урицкого, д. 7, тел. факс 8(4812) 38-74-11, 38-74-02

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 0008

по результатам рассмотрения заявления

“05” февраля 2014 года

г. Смоленск
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.

Инспектор отдела надзорной деятельности города Смоленска УНД Главного управления МЧС
России по Смоленской области Кочанов Александр Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 10 ч 00 мин. “04” февраля 20 14 г. по 12 ч 00 мин.
“05” февраля 20 14 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях: муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №
6 города Смоленска».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

расположенного (ых) по адресу: г. Смоленск, ул. Кооперативная, д. 13/1.

при обследовании совместно с директором МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6
города Смоленска» Шпаковой Галиной Николаевной.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание одноэтажное 1949 года постройки, общей площадью 79,9 м², фундамент –
бутовый ленточный, стены – шлакобетонные, перегородки – тесовые (деревянные), кровля –
шиферная по деревянной обрешетке, испытание проводило НИИ ВДПО протокол испытаний
по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 29.08.13 года №
67/1308-117, выводы: представленные образцы деревянных конструкций согласно ГОСТ Р
53292-2009), испытания выдержали.

Проект здания не предусматривает наличие внутреннего противопожарного
водопровода. Здание III степени огнестойкости. Предел огнестойкости строительных
конструкций: несущие стены не ниже R 45, наружные ненесущие стены не ниже E 15;
перекрытия над чердачным помещением не ниже REI 45. Класс пожарной опасности
строительных конструкций: класс конструктивной пожарной опасности здания C2, наружные
стены с внешней стороны K0, стены, перегородки, перекрытия K2. Класс функциональной
пожарной опасности Ф 4.1. Здание школы оборудовано автоматической установкой пожарной
сигнализации и системой оповещения людей в случае пожара 3-го типа. АПС и СОУЭ
смонтированы ООО «Наладчик», (акт о приёмки технических средств пожарной сигнализации в

эксплуатацию от 15.12.2007 г. б/н, лицензия от 24.06.2004 № 2/08308 выдана МЧС России). Лицензия выдана на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара заключен с фирмой ООО «Наладчик» от 01.02.2014 № 37-0, лицензия от 04.12.2013 № 1-Б/01313 выдана МЧС России.

В состав установок АУПС и СОУЭ входят: прибор приёмно-контрольный пожарный «ВЭРС ПК-2»-1 шт.; извещатель пожарный дымовой «ИПД-3,1»-20 шт.; оповещатель световой «Молния-12»-1 шт., оповещатель звуковой «ПКИ-1»-1 шт.

Для проверки работоспособности АПС и СОУЭ привлечена ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Смоленской области, по результатам проверки АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии (Акт проверки от 05.02.2014 № 7, № 5).

Выход с первого этажа осуществляется через один выход на улицу. Для отделки стен и потолков в общем коридоре, ведущем к выходу наружу из здания, применены материалы, не превышающие показатели пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3, для покрытия пола в общем коридоре, ведущем к выходу наружу из здания, применены материалы, не превышающие показатели пожарной опасности, чем В2, РП2, Д3, Т2. Инструкция по мерам пожарной безопасности разработана. Противопожарный инструктаж с работниками проводится 1 раз в 6 месяцев. Учет противопожарного инструктажа ведется в специальном журнале. Лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, является директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6 города Смоленска» Шпакова Г.Н., которая прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в «Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Смоленской области», (удостоверение от 03.04.2012 № 272). Учет первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения ОП – 4 в количестве 5 шт.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
нарушений не выявлено		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Шпакова Г.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

« 5 » февраля 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Шпакова Г.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы)


(подпись)